

ALE – 8 OCTOBRE 2015

Qualité de l'air intérieur des locaux

Commune de TREGUEUX

Ecole maternelle Oiseau bleu

- Construction HQE en 2010
- Problème de poussière après ouverture de l'Ecole
- Mesure de polluants et d'empoussièrè par Air Breizh et Apave en 2011.

Ecole maternelle Oiseau bleu

Mesure qualité de l'air : 6 au 15 juin

- Formaldéhyde : 10,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (VME 625 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- Benzène : 1,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (VME 625 mg/m^3)
- Toluène : 67,3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (VME 192 mg/m^3)
- Ethyl Benzène : 1,1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (VME 88 mg/m^3)
- Xylène : 3,7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (VME 221 mg/m^3)
- CO2 : 21 ppm (VME 1000 ppm)

- Poussières : 0,4 % de la VLEP

Programme 2015-2018

Mesure qualité de l'air

- Appel d'offre sur la base d'un cahier des charges
- 6 sites : 4 en 2015, 1 en 2018 et 1 en 2020
- Montant global de la prestation : 11 500 € TTC
- Mesures envisagées en 2016 : crèche collective.

Programme 2015-2018

Mesure qualité de l'air

2015	DEKRA
Crèche Cabrioles	1 888,80 €
Oiseau Bleu	1 888,80 €
Ecole du Créac'h	1 888,80 €
Ecole Pasteur	1 946,40 €
	7 612,80 €
2018-2020	
Ecoles Jean Jaurès	1 917,60 €
Centre de Loisirs	1 917,60 €
	3 835,20 €
	11 448,00 €